

Voorbeeldtoets Examens Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw (EPA-U) Nieuwbouw

Toets 2: Softwaretoets, uitwerkblad met juiste antwoorden

Kandidaat:

Examenummer:

Gebruikte software:

Resultaten bij oplevering van het gebouw

Primair Energiegebruik		
Verwarming	1.098.281	[MJ]
Warmtapwater	146.569	[MJ]
Koeling	261.904	[MJ]
Bevochtiging	0	[MJ]
Ventilatoren	474	[MJ]
Verlichting	1.449.502	[MJ]
Elektriciteitsproductie gebouwgebonden	0	[MJ]
Geëxporteerde energie	0	[MJ]
Elektriciteitsproductie niet-gebouwgebonden	0	[MJ]
EPtot	2.956.729	[MJ]
EP; adm;tot	2.684.922	[MJ]
EPtot/EP;adm;tot	1,101	[-]

Resultaten bij vergunningsaanvraag van het gebouw

Primair Energiegebruik		
Verwarming	690.803	[MJ]
Warmtapwater	146.569	[MJ]
Koeling	134.303	[MJ]
Bevochtiging	104.353	[MJ]
Ventilatoren	474	[MJ]
Verlichting	1.449.502	[MJ]
Elektriciteitsproductie gebouwgebonden	0	[MJ]
Geëxporteerde energie	0	[MJ]
Elektriciteitsproductie niet-gebouwgebonden	0	[MJ]
EPtot	2.526.004	[MJ]
EP; adm;tot	2.684.922	[MJ]
EPtot/EP;adm;tot	0,941	[-]