

Eindtermen en toetsmatrijs

Bepaling Energieprestatie woningen/woongebouwen

NTA 8800 basis- en detailopname

Vastgesteld door de EPA-examencommissie en goedgekeurd door de COEC van InstallQ op

Het examen voor woning/woongebouwen bestaat uit de volgende modules:

1. MC-vragen over de kennis van de energieprestatie methodiek en opname protocollen
2. Gebouw schematiseren (gebouw -> rekenzone)
3. Gebouw opnemen (casus)
4. Software toets (opnamelijst):
4b: Softwaretoets basismethode
4d: Softwaretoets detailmethode
5. MC-vragen over toepassen detailopnamemethode

De **basisadviseur** dient examen te doen in de modules: 1, 2, 3, 4B

De **detailadviseur** dient examen te doen in de volgende modules: 1, 2, 3, 4D, 5

In dit document worden de genummerd eindtermen weergegeven per module. Sommige eindtermen komen in meerdere modules voor, maar worden dan op andere aspecten getoetst (bijvoorbeeld parate kennis versus het kunnen toepassen van deze kennis in een casus).

In de tabellen met de eindtermen staat per eindterm een omschrijving gegeven en de aandachtspunten per eindterm.

Vervolgens is voor de modules 1 en 5 met MC-vragen aangegeven hoeveel vragen er over de betreffende eindterm (-en) worden gesteld. Iedere vraag weegt even zwaar mee.

Bij de overige examenmodulen 2, 3 en 4 is per eindterm een puntenaantal of wegingsfactor gegeven, zodat voor de kandidaat helder is welke kennis en vaardigheden worden gevraagd en hoe zwaar deze meetellen.

Vakbekwaamheid:	EP-W/B en EP-W/D Bepaling Energieprestatie woningen/woongebouwen		
Toets:	Module 1 - kennis van de energieprestatiemethodiek en opnameprotocollen	Cesuur:	30 van 40
Toetsvorm:	Meerkeuze, 40 vragen	Toetsduur:	90 minuten
Beschrijving:	In dit onderdeel wordt de parate kennis m.b.t. de energieprestatiemethodiek en de opnameprotocollen getoetst. De kandidaat krijgt vragen over de wet- en regelgeving, BRL en inhoud van de opnameprotocollen en de interpretatie van de methodiek. In de eindtermen van deze module wordt aangegeven welke aandachtspunten van belang zijn en hoeveel vragen er gesteld worden bij deze eindterm.		
Hulpmiddelen:	De kandidaat mag bij het examen gebruik maken van ISSO-Publicatie 82.1. Deze wordt door het exameninstituut uitgereikt.		

Nr.	Omschrijving	Aandachtspunten	Aantal vragen
1. Algemeen			
1.1	De EP-adviseur kan de nationale beoordelingsrichtlijn toepassen voor de certificatie van de energieprestatie van utiliteitsgebouwen en/of woningen/woongebouwen	- BRL 9500	2
1.2	De EP-adviseur kan oordelen over de toepassing van kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardigheidsverklaringen.	- gecontroleerde en niet-gecontroleerde verklaringen	
1.3	De EP-adviseur heeft kennis van de BENG-eisen gesteld door het Bouwbesluit en is in staat de rapportage van de Energieprestatie uit te leggen	- BENG-eisen - Aspecten vermeld in de rapportage en uitvoer - bouwbesluit, omgevingsbesluit/bouwvergunning	
1.4	De EP-adviseur kent de definitie van Energieprestatie-indicatoren en TO-juli, weet hoe deze wordt bepaald en kent alle aspecten die van invloed zijn op de berekende Energieprestatie-indicatoren en TOjuli-indicator.	- EP-indicator 1,2 en 3 - TO-juli - Warmte-/Koudebehoefte - Energiebehoefte - Hernieuwbare energie - Gebruiksoppervlakte	2
1.5*	De EP-adviseur weet waar de indicator netto warmtevraag voor staat	- Netto warmtevraag - EPV	
1.6	De EP-adviseur heeft kennis van de standaardomstandigheden waarop de berekening van de Energieprestatie indicatoren is gebaseerd en kan deze benoemen.	- Standaard weergegevens (NEN 5060) - Standaard gebruikersgedrag	
1.7*	De EP-adviseur kan de resultaten van de NEN 7125 toepassen in het opnameprotocol	Alle berekende rendementen in combinatie met gecontroleerde kwaliteitsverklaringen	1
1.8	De EP-adviseur weet wat de eisen zijn die gesteld worden aan het projectdossier.	- tekeningen, facturen, bestekken, foto's	1

Nr.	Omschrijving	Aandachtspunten	Aantal vragen
2. Opname gebouw			
2.1	De EP-adviseur kan een gebouw splitsen in een utiliteitsgebouw- en woningdeel. Kan de gebruiksfuncties benoemen en de thermische-, klimatiserings- en rekenzone bepalen.	<ul style="list-style-type: none"> - Energieprestatieplichtig deel - Gebruiksfuncties - Thermische zone - Klimatiseringszone - Rekenzone 	2
2.2	De EP-adviseur kan een woning/woongebouw adequaat opnemen zoals is omschreven in het opnameprotocol ISSO-Publicatie 82.1.	<ul style="list-style-type: none"> - Adviseur weet wanneer de basis- of de detailopname wordt toegepast - Adviseur weet wanneer er vanuit de detailopname 'ingeklapt' mag worden. - waarnemingen in het gebouw - bestek en beschrijving - beschikbare tekeningen - overige bronnen - opnameformulier 	1
2.3	De EP-adviseur kan meten, rekenen en handelen, zodanig dat de gegevens, nodig voor het invullen van het opnameformulier correct worden verzameld.	<ul style="list-style-type: none"> - waarnemen, meten, rekenen - technisch tekening lezen - fotograferen, digitale camera - gereedschap voor lengtemeting - hellingshoekmeter - verplichte en niet verplichte hulpmiddelen 	1
2.4	De EP-adviseur kan de algemene gebouw-/rekenzone gegevens opnemen en kan deze eventueel achterhalen en invullen.	<ul style="list-style-type: none"> - bouwjaar/renovatiejaar - gebouwtype en oriëntatie - serre, oriëntatie, balkon/galerijafdichting - interne warmtecapaciteit - gebouwhoogte, aantal bouwlagen - aangrenzende ruimten benoemen 	2
2.5	De EP-adviseur kan de oppervlakte van de bouwdelen bepalen	<ul style="list-style-type: none"> - gesloten gevels, - gevelopeningen - daken, vloeren - perimeter - gebruiksoppervlak per bouwlaag, en per rekenzone 	4

Nr.	Omschrijving	Aandachtspunten	Aantal vragen
2.6B	De EP-adviseur kan op basis van de isolatiedikte, isolatietype en/of bouwjaar de thermische eigenschappen van constructies te bepalen en beoordelen en interpreteren aan de hand van de in het opnameprotocol gegeven tabellen.	<ul style="list-style-type: none"> - isolatie aanwezig - isolatietype - isolatiedikte - luchtspouw - type kozijn - type glas, HR++, HR+, etc. - Type afstandshouder - Gecontroleerde verklaring - leidingdoorvoer (door thermische schil) - type deur (geïsoleerd/niet-geïsoleerd) - Beschaduwing¹ 	6
2.7B	De EP-adviseur kan de gegevens bepalen van de installaties voor ruimteverwarming.	<p>Afgifte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opstelplaats - extra ventilator - Deklaag bij vloerverwarming - Eisen gesteld in EN 1264 - Steek - Warmte-opslag - Toevoer warme lucht - Temperatuurregeling - Verklaring conform NEN-EN 215/EN 15500 beoordelen <p>Distributie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isolatieleidingen - isolatiedikte - isolatiemateriaal - lengte leidingen - Inregeling herkennen (statisch, dynamisch) - Verklaring EN 14336 beoordelen - Afleverset - Pomp <p>Opwekking</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuele- /collectieve opwekking - Warmte-/koude levering derden - Preferent/niet-preferent - Type opwekker 	4

Nr.	Omschrijving	Aandachtspunten	Aantal vragen
2.8B	De EP-adviseur kan de gegevens bepalen van de installaties voor ruimtekoeling	<p>Afgifte</p> <ul style="list-style-type: none"> - regeling - Opstelplaats - extra ventilator - Beoordelen Verklaring conform NEN-EN 215/EN 15500 <p>Distributie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isolatieleidingen - isolatiedikte - isolatiemateriaal - Inregeling herkennen (statisch, dynamisch) - Verklaring EN 14336 - Afleverset - Pomp <p>Opwekking</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuele- /collectieve opwekking - Warmte-/koude levering derden - Preferent/niet-preferent - Type opwekker <p>Zomercomfort</p>	1
2.9B	De EP-adviseur kan de gegevens bepalen van de installaties voor warmtapwaterbereiding.	<p>Afgifte-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uittapleidingen keuken/badkamer - Douchewater WTW <p>Distributie (circulatieleidingen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isolatieleidingen - isolatiedikte - isolatiemateriaal - Lengte leidingen - Inregeling - Afleverset - Pomp <p>opwekking</p> <ul style="list-style-type: none"> - type opwekker - zonneboiler, type, hoek, - oriëntatie - beschaduwing 	4

Nr.	Omschrijving	Aandachtspunten	Aantal vragen
2.10B	De EP-adviseur kan de gegevens bepalen van de installaties voor ventilatie.	<ul style="list-style-type: none"> - type ventilatiesysteem - WTW, bepaling WTW-rendement, invloed aanzuigkanaal en isolatie op rendement - Bypass - ventilatieroosters, vraaggestuurd (tijd of CO2), zelfregelend - Luchtdichtheidsklasse - Debietregeling - Isolatiekanalen - Isolatiedikte - Isolatiemateriaal - Ventilator - qv10-meting 	4
2.11	De EP-adviseur kan de gegevens bepalen van de installaties voor elektriciteitsopwekking	<ul style="list-style-type: none"> - type fotovoltaïsche cel - hellingshoek - oriëntatie - HRE-installaties (micro- WKK) - WKK - Beschaduwings¹ - fabricagejaar 	3
2.12	De EP-adviseur kan representativiteit goed toepassen	<ul style="list-style-type: none"> - Afwijking bouwkundige aard - Afwijking oriëntaties - Afwijking installatietechnische aard - Onderbouwen representativiteit 	2
Totaal aantal vragen			40

* Inclusief de wettelijk aangewezen correctie-/aanvullingsbladen

¹ Beschaduwings komt voor bij ramen, PV-, PVT panelen en zonnecollectoren. De beschaduwings zal bij deze onderdelen in samenhang worden getoetst.
 Versie 2.1 13-03-2020

Vakbekwaamheid:	EP-W/B en EP-W/D Bepaling Energieprestatie woningen/woongebouwen		
Toets:	Module 2 - Schematiseren	Cesuur:	6 van 10 punten
Toetsvorm:	Casus	Toetsduur:	60 minuten
Beschrijving:	<p>In deze module wordt getoetst of een kandidaat de gebruiksfuncties in een gebouw op de juiste wijze kan toekennen en een gebouw kan indelen in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieprestatieplichtig deel en een niet-energieprestatieplichtig deel • Thermische zones; • Klimatiseringszones; • Rekenzones. <p>In onderstaande eindtermen wordt aangegeven welke aandachtspunten hier van belang zijn.</p> <p>De kandidaat start de toets met 10 punten. Voor verschillende onderdelen worden <u>aftrekpunten</u> gegeven volgens onderstaande tabel.</p> <p>De basisopname wordt toegepast. Alle voorschriften van ISSO 82.1 moeten gevolgd worden. Voor de bepaling van gebruiksoppervlakten geldt een marge van 5%.</p>		
Hulpmiddelen:	<p>De kandidaat mag bij het examen gebruik maken van ISSO-Publicatie 82.1. Deze wordt door het exameninstituut uitgereikt. Schrijfgerei en liniaal (eventueel schaalstok 1:50 / 1:20) Een markeerstift Daarnaast mag een niet-programmeerbare rekenmachine gebruikt worden (geen mobiele telefoon). Kladpapier wordt uitgereikt en ingenomen, maar wordt niet beoordeeld.</p>		

Nr.	Omschrijving	Aandachtspunten	Aftrekpunten
2.1	De EP-adviseur kan een gebouw splitsen in een utiliteitsgebouw- en woningdeel.	- Energieprestatieplichtig deel	-
	De EP-adviseur kan de gebruiksfuncties benoemen en de thermische zone bepalen.	- Gebruiksfuncties - Thermische zone	2
	De EP-adviseur kan de klimatiserings- en rekenzone bepalen.	- Klimatiseringszone - Rekenzone	3
2.3	De EP-adviseur kan meten, rekenen en handelen, zodanig dat de gegevens, nodig voor het invullen van het opnameformulier correct worden verzameld. Kan de thermische schil op tekening aangeven.	- waarnemen, meten, rekenen - technisch tekening lezen - fotograferen, digitale camera - gereedschap voor lengtemeting - hellingshoekmeter - verplichte en niet verplichte hulpmiddelen	3
2.4	De EP-adviseur kan de algemene gebouw-/rekenzone gegevens opnemen en kan deze eventueel achterhalen en invullen. De EP-adviseur kan aangrenzende ruimten benoemen.	- interne warmtecapaciteit - AOR, AOS, ASGR - gebouwhoogte - aantal bouwlagen	1
2.5	De EP-adviseur kan de oppervlakte van de bouwdelen bepalen	- gebruiksoppervlak bepalen per woongebouw per rekenzone - perimeter	1

Vakbekwaamheid:	EP-W/B en EP-W/D Bepaling Energieprestatie woningen/woongebouwen		
Toets:	Module 3 – Gebouw opnemen	Cesuur:	6 van 10 punten
Toetsvorm:	Casus	Toetsduur:	120 minuten
Beschrijving:	<p>In dit onderdeel wordt getoetst of een kandidaat in staat is om op basis van bouwkundige tekeningen, foto's en andere informatie het gebouw op de juiste wijze op te nemen op een opnamelijst. Hier wordt een praktijksituatie gesimuleerd. In de eindtermen wordt aangegeven welke aandachtspunten hier van belang zijn.</p> <p>De kandidaat start de toets met 10 punten. Voor verschillende onderdelen worden aftrekpunten gegeven volgens onderstaande tabel.</p> <p>De aftrekpunten worden bepaald door de invloed die de gemaakte fout op de energieklassen heeft. Op een opnameformulier moeten meerdere aspecten ingevuld worden voor de verschillende gebouwonderdelen. Er kunnen dus meerdere fouten worden gemaakt. Er wordt niet doorgerekend in de beoordeling met fouten die per onderdeel gemaakt worden.</p>		
Hulpmiddelen:	<p>De kandidaat mag bij het examen gebruik maken van ISSO-Publicatie 82.1. Deze wordt door het exameninstituut uitgereikt. Schrijfgerei en liniaal (eventueel schaalstok 1:50 / 1:20) Kladdpapier wordt uitgereikt en ingenomen, maar wordt niet beoordeeld. Daarnaast mag een niet-programmeerbare rekenmachine gebruikt worden.</p>		

Nr.	Omschrijving	Aandachtspunten	Aftrekpunten per fout
1.2	De EP-adviseur kan oordelen over de toepassing van kwaliteitsverklaringen en gelijkwaardigheidsverklaringen	- Gecontroleerde en niet gecontroleerde verklaringen	1
2.2	De EP-adviseur kan een woning/woongebouw adequaat opnemen zoals is omschreven in het opnameprotocol ISSO Publicatie 82.1.	<ul style="list-style-type: none"> - Adviseur weet wanneer de basis- of de detailopname wordt toegepast - Adviseur weet wanneer 'ingeklapt' moet worden. - waarnemingen in het gebouw - bestek en beschrijving - beschikbare tekeningen - overige bronnen - opnameformulier 	n.v.t.

Nr.	Omschrijving	Aandachtspunten	Aftrekpunten per fout
2.3	De EP adviseur kan meten, rekenen en handelen, zodanig dat de gegevens, nodig voor het invullen van het opnameformulier correct worden verzameld.	<ul style="list-style-type: none"> - waarnemen, meten, rekenen - technisch tekening lezen - fotograferen, digitale camera - gereedschap voor lengtemeting - hellingshoekmeter - verplichte en niet verplichte hulpmiddelen 	n.v.t.
2.4	De EP adviseur kan de algemene gebouw-/rekenzone gegevens opnemen en kan deze eventueel achterhalen en invullen. Kan de thermische schil op tekeningen aangeven	<ul style="list-style-type: none"> - bouwjaar/renovatiejaar - gebouwtype en oriëntatie - serre, oriëntatie, balkon/galerijafdichting - interne warmtecapaciteit - gebouwhoogte - aantal bouwlagen - aangrenzende ruimten benoemen (AOR, AOS, ASGR) 	1
2.5	De EP adviseur kan de oppervlakte van de bouwdelen bepalen <i>N.B: Bij dak, vloer, gevel vergeten: 2 aftrekpunt / fout</i>	<ul style="list-style-type: none"> - gesloten gevels - gevelopeningen - daken, vloeren - perimeter - gebruiksoppervlak per bouwlaag en per gebruiksfunctie 	1
2.6B	De EP adviseur kan op basis van de isolatiedikte, isolatietype en/of bouwjaar de thermische eigenschappen van constructies bepalen en beoordelen en interpreteren aan de hand van tabellen in ISSO-Publicatie 82.1.	<ul style="list-style-type: none"> - isolatie aanwezig - isolatietype - isolatiedikte - luchtsponw - type kozijn - type glas, HR++, HR+, etc. - Type afstandshouder - type deur (geïsoleerd/niet-geïsoleerd) - Gecontroleerde verklaring - leidingdoorvoer (door thermische schil) - Beschaduwing 	1

Nr.	Omschrijving	Aandachtspunten	Aftrekpunten per fout
2.7B	De EP-adviseur kan de gegevens bepalen van de installaties voor ruimteverwarming. (let op er verschil tussen installatie bij woningen en U-bouw)	Afgifte - Opstelplaats - extra ventilator - Eisen gesteld in EN 1264 - Steek vloerverwarming - Warmte-opslag - Toevoer warme lucht - Temperatuurregeling - Verklaring conform NEN-EN 215/EN 15500 toepassen Distributie - Isolatieleidingen - isolatiedikte - isolatiemateriaal - lengte leidingen - Inregeling (statisch, dynamisch) - Verklaring EN 14336 beoordelen - Afleverset - Pomp	1
		Opwekking - Individuele- /collectieve opwekking - bij collectieve installatie; Ag installatie die wordt bediend - Warmte-/koude levering derden - Preferent/niet-preferent - Type opwekker	2

Nr.	Omschrijving	Aandachtspunten	Aftrekpunten per fout
2.8B	De EP-adviseur kan de gegevens bepalen van de installaties voor ruimtekoeling	<p>Afgifte</p> <ul style="list-style-type: none"> - regeling - Opstelplaats - extra ventilator - Beoordelen Verklaring conform NEN-EN 215/EN 15500 <p>Distributie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isolatieleidingen - isolatiedikte - isolatiemateriaal - Inregeling (statisch, dynamisch) - Verklaring EN 14336 - Afleverset - Pomp <p>Zomercomfort</p>	1
		<p>Opwekking</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuele- /collectieve opwekking - bij collectieve installatie; Ag installatie die wordt bediend - Warmte-/koude levering derden - Preferent/niet-preferent - Type opwekker 	2

Nr.	Omschrijving	Aandachtspunten	Aftrekpunten per fout
2.9B	De EP-adviseur kan de gegevens bepalen van de installaties voor warmtapwaterbereiding.	Afgifte- - Uittapleidingen keuken/badkamer - Douchewater WTW Distributie (circulatieleidingen) - Isolatieleidingen - isolatiedikte - isolatiemateriaal - Lengte leidingen - Inregeling - Afleverset - Pomp	1
		opwekking - type opwekker - zonneboiler, type, hoek, - oriëntatie - beschaduwing	2
2.10B	De EP-adviseur kan de gegevens bepalen van de installaties voor ventilatie.	- WTW, bepaling WTW-rendement, invloed aanzuigkanaal en isolatie op rendement - Bypass - ventilatieroosters, vraaggestuurd (tijd of CO2), zelfregelend - Luchtdichtheidsklasse - Debietregeling - Isolatiekanalen - Isolatiedikte - Isolatiemateriaal - Ventilator - q _{V10} -meting	1
		- type ventilatiesysteem	2

Nr.	Omschrijving	Aandachtspunten	Aftrekpunten per fout
2.11	De EP-adviseur kan de gegevens bepalen van de installaties voor elektriciteitsopwekking	<ul style="list-style-type: none"> - type fotovoltaïsche cel - hellingshoek - oriëntatie - HRE-installaties (micro- WKK) - WKK - Beschaduwing - fabricagejaar 	1
Totaal			n.v.t.

* Inclusief de wettelijk aangewezen correctie-/aanvullingsbladen

Vakbekwaamheid:	EP-W/B Bepaling Energieprestatie woningen/woongebouwen		
Toets:	Module 4 – Softwaretoets Basis	Cesuur:	...
Toetsvorm:	Casus	Toetsduur:	90 minuten
Beschrijving:	<p>In dit onderdeel wordt getoetst of een kandidaat in staat is om de gegevens van een opnameformulier adequaat in te voeren in een geattesteerd softwareprogramma voor de bepaling van de Energieprestatie. In de eindtermen wordt aangegeven welke aandachtspunten hier van belang zijn.</p> <p>Er wordt onderscheid gemaakt tussen de detailopname en de basisopname omdat bij de detailopname onder andere ook thermische bruggen ingevoerd moeten worden. De softwaretoets voor de detailopname bevat veel meer detailinformatie.</p>		
Hulpmiddelen:	<p>De kandidaat mag bij het examen gebruik maken van ISSO-Publicatie 82.1. Deze wordt door het exameninstituut uitgereikt. Schrijfgerei en liniaal (eventueel schaalstok 1:50 / 1:20) Daarnaast mag een niet-programmeerbare rekenmachine gebruikt worden. Kladpapier wordt uitgereikt en ingenomen, maar wordt niet beoordeeld.</p>		

De softwaretoets 4B en 4D en bijbehorende toetsmatrijs wordt nog uitgewerkt momenteel.

Vakbekwaamheid:	EP-W/D Bepaling Energieprestatie woningen/woongebouwen		
Toets:	Module 5 - Detailopname	Cesuur:	22 van 30 punten
Toetsvorm:	Meerkeuze, 20 vragen	Toetsduur:	90 minuten
Beschrijving:	<p>In dit onderdeel wordt getoetst of de kandidaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • op basis van gegeven bouwkundige constructies de juiste Rc-waarde kan berekenen; • U-waarde van ramen gedetailleerd kan berekenen; • thermische bruggen op de juiste wijze kan berekenen; • de juiste lineaire transmissie bij distributieleidingen kan berekenen; • zomernachtventilatie op de juiste wijze kan toepassen. <p>Het betreft een MC-examen, waarin de kandidaten moeten rekenen om tot het juiste antwoord te komen en vragen beantwoorden over de achtergrond van de Energieprestatie-indicatoren. In de eindtermen wordt aangegeven welke aandachtspunten hier van belang zijn.</p>		
Hulpmiddelen:	<p>De kandidaat mag bij het examen gebruik maken van ISSO-Publicatie 82.1. Deze wordt door het exameninstituut uitgereikt. Een niet-programmeerbare rekenmachine Schrijfgerei, bij voorkeur een zwart schrijvende pen of potlood. Kladpapier wordt uitgereikt en ingenomen, maar wordt niet beoordeeld.</p>		

Nr.	Omschrijving	Aandachtspunten	Aantal punten
1. Algemeen			
1.4	De EP-adviseur kent de definitie van Energieprestatie-indicatoren en TO-juli, weet hoe deze wordt bepaald en kent alle aspecten die van invloed zijn op de berekende Energieprestatie-indicatoren en TOjuli-indicator.	<ul style="list-style-type: none"> - EP-indicator 1,2 en 3 - TO-juli - Warmte-/Koudebehoefte - Energiebehoefte - Hernieuwbare energie - Gebruiksoppervlakte 	4
1.5*	De EP-adviseur weet waar de indicator netto warmtevraag voor staat	<ul style="list-style-type: none"> - Netto warmtevraag - EPV 	2

Nr.	Omschrijving	Aandachtspunten	Aantal punten
2. Opname gebouw			
2.6D	De EP-adviseur kan de methoden, nodig om de thermische eigenschappen van constructies te bepalen beoordelen en interpreteren en aan de hand van hoofdstuk 8 van de NTA 8800 en de eigenschappen narekenen. EP-adviseur moet dus thermische eigenschappen kunnen berekenen maar moet ook een inschatting kunnen maken.	<ul style="list-style-type: none"> - isolatietype - isolatiedikte - Aanbrengkwaliteit isolatie - koudebruggen/thermische bruggen - luchtsponw - type kozijn - type glas, HR++, HR+, etc. - Omtrek zichtbaar gedeelte glas - Kozijn fractie - Type afstandshouder - Rc-waarde, U-waarde, g-waarde conform hoofdstuk 8 NTA 8800 berekenen - Beschaduwning gedetailleerd - Inschatting maken van realistische Rc-waarde 	14
2.7D	De EP-adviseur kan de gegevens bepalen van de installaties voor ruimteverwarming.	Begrip warmteverlies via leidingen rekenen aan isolatie leidingen <ul style="list-style-type: none"> - Isolatieleidingen - isolatiedikte - isolatiemateriaal 	
2.8D	De EP-adviseur kan de gegevens bepalen van de installaties voor ruimtekoeling	Begrip warmteverlies via leidingen rekenen aan isolatie leidingen <ul style="list-style-type: none"> - Isolatieleidingen - isolatiedikte - isolatiemateriaal 	8
2.9D	De EP-adviseur kan de gegevens bepalen van de installaties voor warmtapwaterbereiding.	Begrip warmteverlies via leidingen rekenen aan isolatie leidingen <ul style="list-style-type: none"> - Isolatieleidingen - isolatiedikte - isolatiemateriaal 	
2.10D	De EP-adviseur kan de gegevens bepalen van de installaties voor ventilatie.	Zomernachtventilatie	2
Totaal aantal punten			30

* Inclusief de wettelijk aangewezen correctie-/aanvullingsbladen